СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
_____ З.М.Хизриева
«11» 12. 2015г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор
МБУ ДО ДЮТ Гудермесского
муниципального района
_____ А.Л.Хизриев
Приказ № 53 от «11» 12. 2015г.

Инструкция № 10-15

по пожарной безопасности в кабинете информатики

1. К работе в кабинете информатики допускаются только лица, прошедшие инструктаж по пожарной безопасности.

2. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3. Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью.

4. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами; включать электроприборы без разрешения преподавателя.

5. Во избежание короткого замыкания, не допускать попадания в розетку металлических предметов.

6. При возникновении неисправности аппаратуры, отрыва проводов питания, появления искрения, посторонних шумов, запаха гари, дыма немедленно прекратить работу, выключить аппаратуру или обесточить помещение с помощью рубильника и сообщить учителю.

7. При возгорании оборудования или возникновении пожара в помещении отключить ПВЭМ, кондиционеры и вентиляцию для устранения притока воздуха. Немедленно покинуть помещение, сообщить преподавателю.

8. Для тушения пожара использовать огнетушитель, брезент или песок.

9. Вызвать пожарную команду по телефону «01» или «101».

Инструкцию разработал: _____ / Д.М.Тепсуркаев /